

EIGNUNGSZUORDNUNG

von Gesteinskörnungen und Böden für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung

- aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
- aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB
- aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-StB in Anlehnung an TLG SoB-StB

Antragsteller: ProStein GmbH & Co. KG
Stolpener Straße 15
01877 Bischofswerda

Reg.-Nr.:
96

Werk: Melaune
-mobile Anlage-

Gesteinsart: natürliche Gesteinskörnung/
Granit

Prüfstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor/ ÜZ-Stelle, 01062 Dresden
NB 1535

Prüfstelle TL G SoB-StB: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden

Prüfzeugnisnummer: 02/ 85 19 vom: 21.11.2019
03/ 26 19

Korngruppe/ Lieferkörnung: 2/5, 5/8, 8/11, 8/16
0/32, 0/45

Probenahme durch: die Prüfstelle im Beisein von Vertretern am: 24.09.2019
des Lieferwerkes und der WPK-Prüfstelle

landesspezifische Anforderungen erfüllt für:				
BB	SN	X	ST	TH

Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	auf der Grundlage von: Angaben in den Leistungserklärungen sowie TL Gestein-StB 04/18, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller			
fGK - Edelbrechsand			
fGK - Natursand			
GKG - Kiessand			
GKG- Edelbrechsand-Splitt			
GKG - Brechsand-Splitt			
gGK - Splitt	2/5, 5/8, 8/11, 8/16	(1)	
gGK - Edelsplitt			
gGK - Splittgemisch			
gGK - Kies			
GKG – Kiesgemisch			
GKG – Brechkornmischungen	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (2)	FSS (2)
gGK - Schotter			

PSV - (aus der aktuellen Fremdüberwachung)
PSV - (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

Bemerkungen:

- (1) Die Anforderungen der ZTV ING werden von den Gesteinskörnungen mit Ausnahme der Expositionsclassen XF2 und XF4 erfüllt.

Alkaliempfindlichkeitsklasse: EI

- (2) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 1 der TL SoB-StB 04/07 zu beachten.

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Die Eignungszuordnung vom 14.05.2019 wird hiermit
 aufgehoben ergänzt verlängert.

Diese Zuordnung verliert ihre
Gültigkeit spätestens am 24.05.2020


Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.

Anfragen unter: LIST GmbH, Frau Reisdorf
Tel.: 037207 832-233
Fax.: 0351 4511784 399

Hainichen, den 15.01.2020


Dr.-Ing. Tobias Lerch
Bereichsleiter
Straßenbautechnik/ Labor

ProStein				
Posteingang				
17. JAN. 2020				
GF	Buchh.	Technik	EDV	VMB



Abkürzungen für den Verwendungszweck:

fGK	=	feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK	=	grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG	=	Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel

SoB	=	Schichten ohne Bindemittel
DoB	=	Deckschichten ohne Bindemittel
ToB	=	Tragschichten ohne Bindemittel
FSS	=	Frostschuttschicht
STS	=	Schottertragschicht
STSuB	=	Schottertragschicht unter Betondecken
KTS	=	Kiestragschicht
SfM	=	Schicht aus frostunempfindlichem Material

Anwendungsbereich Pflasterdecken und Pflasterbeläge

Bett-M	=	Bettungsmaterial
Fug-M	=	Fugenmaterial

Anwendungsbereich Asphalt und Oberflächenbehandlungen

AC T	=	Asphalttragschicht
AC TD	=	Asphalttragdeckschicht
AC B	=	Asphaltbinder
AC D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA	=	Splittmastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
DSK	=	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB	=	Oberflächenbehandlung

Anwendungsbereich Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

V	=	Verfestigung
HGT	=	Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS	=	Betontragschicht
U	=	Unterbeton
O	=	Oberbeton
WB	=	Oberbeton - Waschbeton

NB-Nr.	=	Notified body-Nr.
Bkl.	=	Bauklasse
Bk	=	Belastungsklasse

Verteiler:

1. Ausfertigung für den Antragsteller
2. Ausfertigung für die Prüfstelle
3. Ausfertigung für die LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
4. Ausfertigung für den
BAU-ZERT e.V.
Frau Lindner
Paradiesstraße 208
12526 Berlin
(nur Mitgliedsunternehmen)